

HIRDETMÉNY

Biztonsági jelentés közzétételéről

Tisztelt Berentei Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy
Berente Község Önkormányzatának Polgármestere

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) vonatkozó rendelkezései alapján, a

BorsodChem Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető, székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, Berente 616 hrsz. alatti telephelyén létesülő VCM3 mint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez szükséges **katasztrófavédelmi engedélyezés** ügyében a lakosság és az érintett nyilvánosság számára észrevétel - véleménynyilvánítás érdekében biztonsági jelentés elérhető.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése: az R.8. § (5) bekezdése szerinti kivonat 1.1 pontjában foglaltak szerint:

A BorsodChem fő tevékenysége klórra épülő műanyagipari alapanyagok, úgymint poli-vinilklorid (PVC), izocianátok és toluilén-diizocianát (TDI), illetve szerves és szervesetlen vegyipari termékek előállítására (ammónia, sósav oldat, nátronlúg, hipó, klór, ammónium-hidroxid). A fő termékek mellett a Társaság gyárt habosítható polisztirolt, PVC porkeverékeket, PVC granulátumokat, valamint műanyagipari segédanyagként felhasználásra kerülő klórozott polietilént és peroxid típusú iniciátorokat. A BorsodChem Európa vezető MDI, TDI és PVC alapanyag és speciális vegyipari termékek gyártója.

A benyújtott dokumentumok alapján:

„A VCM3 létesítményben a PVC gyártás alapanyagát a vinilklorid monomert állítják elő, amelyhez kiindulási anyagként etilént, sósavgázt és oxigént használnak. A három gömbtartály a korábbi tűzveszélyes anyag tároló épület helyére egy közös beton kármentőbe (kb. 90x25x1,2 m) tervezik telepíteni. A tartályok palásthűtő sprinkler rendszerrel lesznek ellátva, továbbá tartályonként 4 vízágyú kerül telepítésre a tartály hűtésére és a tűzoltásra. Mindezek mellett a tartályok környezetében gázérzékelők lesznek.”

A DKE tartályok és a melléktermék tároló tartályok egy tartályparkba kerülnek. Ezekből négy tartály már jelenleg is meglévő – korábban más funkciót betöltő – tartályok (MF-505, MF-506, MF-504A és B), azonban jelenleg üresek. Ez a négy tartály védőgyűrűs kialakítású, palásthűtő sprinkler rendszerrel ellátott, valamint a tartályok mellett 2 db vízágyú kerül kialakításra. Mindezek mellett a VCM3 üzem technológiai tere felé két vízfűgöny telepítése tervezett egy esetleges tartálytűz esetére a technológiai egységek védelmére.”

A biztonsági jelentés megtekinthető elektronikus formában a település honlapján (www.berente.hu), **2024. október 18 -ig.**

A hirdetményi közzététel ideje alatt a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Berentei Székhely Hivatala rendes ügyfélfogadás szerint működik.

Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt **írásban az általános ügyfélfogadási időpontokban személyesen** a Berentei Közös Önkormányzati

Hivatal Berentei Székhely Hivatala ügyfélfogadási helyiségében tehetik meg (3704 Berente, Esze Tamás utca 18.).

Észrevételt postai úton is tehetnek, **Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, 2024. október 18. napjáig postára adott levélben.**

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje legfeljebb 70 nap lehet.

Az R. 10. melléklet 6. e) pontja értelmében a hatóság elérhetősége, kapcsolattartási adatai:

kapcsolattartó: **Rutkai-Pogány Ágnes tú.szdsz**

ügyintéző

elérhetősége: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

3525 Miskolc, Dózsa György út 15.

telefon: 06-46-502-280



Nyeste József
polgármester

Berente, 2024. szeptember 26.